

Nr referencyjny postępowania: - MCM/SZ/04/2015

**Załącznik Nr 1
do umowy badanie jakości wody**

Zakres badań jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądownego:

I. Monitoring kontrolny:

- próby pobierane będą każdorazowo w trzech punktach /wskazanych przez Zamawiającego/
- wymagane oznaczenia:

barwa, mętność, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa w temp. 25⁰C, żelazo ogólne, azot amonowy, amoniak, azotyny, glin, ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰C po 72 godz. jtk w 1 ml wody, bakterie grupy coli jtk w 100 ml wody, Escherichia coli jtk w 100 ml wody, Enterokoki kałowe jtk w 100 ml wody.

II. Monitoring przeglądowny:

- próba pobierana w jednym punkcie /wskazanym przez Zamawiającego/
- wymagane oznaczenia:

Clostridium perfringens, - ilość bakterii grupy coli, - bor, - cyjanki, - 1,2-dichloroetan, - miedź, - nikiel, - rtęć, - selen, - Σ pestycydów, - Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, - Σ WWA - Σ THM, - Escherichia coli, - paciorkowce kałowe (Enterokoki), - ogólna liczba bakterii w temp. 22⁰C po 72h, - antymon, - arsen, - azotany, - azotyny, - benzen, - benzo(a)piren, - chrom, - fluorki, - kadm, - ołów, - selen, - oznaczenie amonowego jonu, - barwa, - chlorki, - mangan, - mętność, - pH, - przewodnictwo właściwe, - siarczany, - smak, - sól, - utlenialność, - zapach, - żelazo ogólne, - chlor wolny, - w kierunku bakterii Legionella.

Próba do badania jakości wody w ramach monitoringu przeglądownego będzie pobierana raz w roku i w **jednym punkcie**, przyjętym jako najbardziej reprezentatywny dla szpitala, zlokalizowanym w kuchence oddziałowej oddziału chirurgii.

Zakres tych badań został uzgodniony z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: